

**INFORMAZIONI E DATI RILEVATI CON IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE DI ESERCIZIO NELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
(Art.25 RQDG-Deliberazione ARERA 569/2019/R/GAS)**

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE (CODICE;DENOMINAZIONE) : 37336; COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

| PERIODO DI RILEVAZIONE | VALORE DELLA PRESSIONE | PUNTO DI RILEVAZIONE | PARTE DI IMPIANTO SU CUI E' INSTALLATO IL PUNTO DI RILEVAZIONE | LUOGO DI UBICAZIONE DEL PUNTO DI RILEVAZIONE (Comune-via-civico-codice ISTAT Comune) | CODICE IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE PRESSIONE | VALORE (mbar) | GIORNO ED ORA DELLA RILEVAZIONE |
|------------------------|--|----------------------|--|---|--|---------------|---------------------------------|
| settembre-2023 | MASSIMO | 37336 P 006 | parte aerea dell'impianto derivazione di utenza | Porto San Giorgio-via P. Cotechini 128-109033 | IMP-FR-DDE146000000772 | 32 | 26/09/2023 02:30 |
| | MINIMO | 37336 P 001 | parte aerea dell'impianto derivazione di utenza | Salvano di Fermo-via f.Ili Egidi 8-109006 | IMP-FR-DDE146000000770 | 23,4 | 02/09/2023 10:30 |
| | MEDIA IN CIASCUN PUNTO DI RILEVAZIONE | 37336 P 001 | parte aerea dell'impianto derivazione di utenza | Salvano di Fermo-via f.Ili Egidi 8-109006 | IMP-FR-DDE146000000770 | 24,7 | |
| | | 37336 P 002 | parte aerea dell'impianto derivazione di utenza | Porto San Giorgio-piazza Napoli 4-109033 | IMP-FR-DDE146000000816 | 25,8 | |
| | | 37336 P 003 | parte aerea dell'impianto derivazione di utenza | Porto San Giorgio-via N. Sauro 1-109033 | IMP-FR-DDE146000000774 | 25,9 | |
| | | 37336 P 004 | parte aerea dell'impianto derivazione di utenza | Porto San Giorgio-lungomare A. Gramsci 5A-109033 | IMP-FR-DDE146000000810 | 26,4 | |
| | | 37336 P 005 | parte aerea dell'impianto derivazione di utenza | Porto San Giorgio-via G. Nibbi 22-109033 | IMP-FR-DDE146000000771 | 26,1 | |
| | | 37336 P 006 | parte aerea dell'impianto derivazione di utenza | Porto San Giorgio-via P. Cotechini 128-109033 | IMP-FR-DDE146000000772 | 27,2 | |